

Утверждаю:
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова
« » 2016г.



АКТ

Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»

ул. Базарная, д. 3 ул. Базарная, д. 6

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Базарная, 3: Стрижка деревьев на территории	4 шт.	Стрижка деревьев на территории
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Базарная, 3: Разрушение облицовочного камня на цоколе, разрушение отмостки, провал грунта	Цоколь дома Отмостка	Восстановление облицовочного камня на цоколе, восстановление отмостки и грунта под отмосткой
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Базарная, 3: Чистка водостоков		Чистка водостоков
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Базарная, 6: замечаний нет	---	---

ул. Богграда, д. 96

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка пластиковых окон в подъезде №4, №6, штукатурка откосов Ветхие окна	подъезд №№4,6 8 шт.	Установка окон ПВХ, штукатурка откосов
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Благоустройство двора: выравнивание грунта, ограждение детской площадки	детская площадка 40 кв.м	Выравнивание грунта, изготовление и установка ограждения детской площадки

ул. Богда, д. 102

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Спил деревьев Большое дерево на территории	1 шт.	Необходимо произвести спил

ул. Г.Тихонова, д. 17 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка пластиковых окон в подъезде №2, штукатурка откосов Ветхие окна	подъезд №2 8 шт.	Установка окон ПВХ, штукатурка откосов

ул. Г. Тихонова, д. 8 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Хомуты и свищи на трубопроводе диам. 50мм центрального отопления, коррозия	20 м	Замена розлива центрального отопления (частично)
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Повреждение трубопровода канализации диам 110мм	24 м	Частичная замена канализации

ул. Дзержинского, д. 2

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка козырька над подъездом №2	подъезд №2	Установка козырька над подъездом №2
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение отмостки, требуется заделка трещин		Ремонт отмостки, заделка трещин

ул. Дзержинского, д. 4

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка пластиковых окон в подъездах №1, №2, штукатурка откосов Ветхие окна	подъезды №1, №2 8 шт.	Установка окон ПВХ, штукатурка откосов

ул. Дзержинского, д. 8

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена розлива центрального отопления диам. 76 мм, 114 мм Трубопровод находится в аварийном состоянии (порыв)	подвал 60 м	Необходима замена трубопровода
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Спил деревьев на детской площадке Деревья на площадке наклонены	детская площадка 6 шт.	Необходимо произвести спил
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Ремонт пола в подъездах №1, №2, №3, №4 Износ пола	подъезды №№ 1-4 30 м ²	Требуется ремонт

ул. Енисейская, д. 21

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замечаний нет	--	---

пер. 1-ый Енисейский, д. 12

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Благоустройство двора: выравнивание грунта	Двор 40 кв.м	Выравнивание грунта

ул. Зеленая, д. 6

дата	члены комиссии	выявленная неисправность,	кол-во,	вид ремонта по устранению
-------------	-----------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------

		повреждение	ед.	неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Требуется ремонт водостоков		Ремонт водостоков

ул. Калинина, д. 1

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Дополнительная установка мусорных баков	2 шт.	Установка мусорных баков

ул. Калинина, д. 6

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Имеются хомуты и свищи на трубопроводе диам. 32мм ПС, износ сборок, коррозия	подвал	Замена стояков ПС в подвале
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка пластиковых окон в подъезде №1, штукатурка откосов Ветхие окна	подъезд №1 8 шт.	Установка окон ПВХ, штукатурка откосов
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение ограждения детской площадки Требуется сварить новую оградку	12 п.м.	Изготовление и установка оградки для детской площадки

ул. Калинина, д. 10

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Косметический ремонт подъездов №№ 1,2,3,4,5	Подъезды №№ 1,2,3,4,5	Косметический ремонт подъездов №№ 1,2,3,4,5
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка «грибка» на детской площадке	Детская площадка 1 шт.	Установка «грибка» на детской площадке

ул. Калинина, д. 17 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер	Необходима установка водосчетчика ХВС Ду-40	Подвал	Установка водосчетчика ХВС Ду-

	Белоусова А.М. – специалист ПТО		1 шт.	40
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Требуется ремонт мягкой кровли Нарушение целостности покрытия	12 кв.м	Ремонт мягкой кровли

пр. Космонавтов, д. 1

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена розлива центрального отопления диам. 50 мм Имеются хомуты и свищи на трубопроводе, коррозия	подъезды №2, №3 35 м	Необходима замена
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена розлива ХВС диам. 108мм, 89мм, 76мм, 50мм Имеются хомуты и свищи на трубопроводе, коррозия	подъезды №№ 1,2,3,4,5 125м	Необходима замена
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена стояков в подвале ПС диам. 32 мм Имеются хомуты и свищи на трубопроводе, износ сборок, коррозия	подъезд №3 12 м	Необходима замена
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка пластиковых окон в подъезде №1, штукатурка откосов Ветхие окна	подъезд №1 8 шт.	Произвести установку, штукатурку откосов
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение межпанельных швов	70 м	Ремонт швов
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение отмостки Ушел грунт на отмостке	38 кв.м 7,5 кв.м	Требуется восстановление грунта и отмостки
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Отсутствие спуска (лестницы) ко входу в подвал	подъезд №3 1 шт.	Необходимо обустроить спуск (бетонирование ступени)
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена стояков центрального отопления – 3 стояка диам. 20мм Коррозия на трубопроводе	подъезд №5 12 м	Необходима замена
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Смена водосчетчика ГВС Ду-32 (обратка) 1 счетчик работает на подаче ГВС	подъезд № 1 1 шт.	Необходима установка

29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка конвекторов (1,2м) Недостаток отопления в подъезде	2 шт. 2,3 этаж подъезд № 5	Требуется дополнительная установка конвекторов в подъезде
29.02.16	Терёшкин В.И. – Энергетик	Замена коммутационной аппаратуры в этажных щитах	подъезд №№ 1-5 30% аппаратуры	Требуется замена
29.02.16	Терёшкин В.И. – Энергетик	Установка светильников с энергосберегающими лампами и датчиками движения на этажных площадках Частые замены ламп накаливания	подъезд №№ 1-5 5шт.	Требуется установка
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка урны у подъезда Отсутствие урны	подъезд №4 1 шт.	Требуется установка
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Косметический ремонт подъезда №2 требуется побелка стен требуется покраска откосов	подъезд № 2 49 кв.м 5,2 кв.м	Требуется косметический ремонт: побелка стен покраска откосов

пр. Космонавтов, д. 7

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Имеются хомуты и свищи на трубопроводе центрального отопления, коррозия	подвал 96 м	Необходима замена розлива центрального отопления
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Нарушение целостности покрытия кровли	12 кв.м	Ремонт покрытия кровли
29.02.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Сухое дерево требуется спилить	1 шт.	Спил деревьев

пр. Космонавтов, д. 13

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Имеются хомуты и свищи на трубопроводе центрального отопления диам. 63мм, 50мм, 40 мм, коррозия	подвал	Необходима замена центрального отопления
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Нарушение целостности покрытия кровли	30 кв.м	Ремонт мягкой кровли

16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена вентиляционных зонтов на крыше	15 шт.	Замена вентиляционных зонтов на крыше
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена водосточной трубы (ливнёвки)	подъезды №№ 4,5 14 м	Замена водосточной трубы (ливнёвки)
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Требуется спил деревьев	1 шт.	Спил деревьев

пр. Космонавтов, д. 19 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена тамбурных дверей в подъездах №№ 1,2,3,4	Подъезды №№ 1,2,3,4-4 шт.	Необходима замена
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Спил деревьев на территории	7 шт.	Требуется спил деревьев на территории
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Косметический ремонт подъезда №3	Подъезд №3	Требуется косметический ремонт подъезда №3
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена сборок на ХВС, ГВС, ПС в подвале диам. 32мм	Подвал 15шт.	Замена сборок на ХВС, ГВС, ПС в подвале
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Ограждение детской площадки (1 сторона) - оторвана металл. труба	детская площадка 35м	Требуется ремонт ограждения детской площадки (1 сторона)

пр. Космонавтов, д. 23 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Свищи, хомуты, коррозия на трубопроводе ПС	подвал	Необходима замена стояков ПС
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена подвальной двери (установка двери б/у)	1 шт.	Замена подвальной двери
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Ремонт пола в подъездах №1, №2, №3, №4 Износ пола	подъезды №№ 1-4 30 м2	Устройство наливного пола

пр. Космонавтов, д. 41

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
18.05.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	<u>Розлив центрального отопления:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры (чугунные краны); Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода; Значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов; В узлах неисправны задвижки и вентили, сильное поражение коррозией элементов системы.	подъезды №№ 1-8 24 шт. (д-25мм) 32 м (д-32мм) 24 м (д-76мм) 14 шт. (д-50мм) 2 шт. (д-76мм)	Частичная замена розлива центрального отопления с заменой запорной арматуры, устройство теплоизоляции трубопровода.
18.05.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	<u>Розлив ХВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры (чугунные краны); Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	подъезды №№ 1-8 24 шт. (д-25мм) 12 м (д-32мм)	Частичная замена розлива ХВС с заменой запорной арматуры.
18.05.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	<u>Розлив ГВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры (чугунные краны); Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода; Значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов.	подъезды №№ 1-8 24 шт. (д-25мм) 38 м (д-32мм)	Частичная замена розлива ГВС с заменой запорной арматуры, устройство теплоизоляции трубопровода
18.05.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Терёшкин В.И. – энергетик Белоусова А.М. – специалист ПТО	ТУ №№ 1,2: Требуется замена вторичных электросетей от теплового вычислителя до ПРЭМ, ремонт освещения: щит неутопл. типа 2шт., розетка 2шт., вилка 3 шт., патрон 1шт., гофротруба д-20, 25 – 15м, провод МКЭШ 2*0,5 – 20м, ШВВП 2*0,5 – 40м	подъезд №	Замена эл.сети, ремонт освещения в ТУ №№ 1,2
18.05.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	<u>Система канализации и водостоков:</u> Подвал - Массовые повреждения чугунных трубопроводов канализации, течи в местах присоединения элементов труб и в местах повреждения трубопровода. Отсутствие заглушек на трубопроводе канализации, отсутствие креплений трубопровода. Чердак – Повреждения трубопроводов из полимерных материалов, следы течи в местах повреждения трубопровода, следы ремонтов (заделка, подмотка).	подъезды №№ 1-8 36 м 8 мест (реставрация заглушки)	Частичная замена системы канализации и водостоков с устройством креплений трубопровода.

18.05.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Терёшкин В.И. – энергетик Белоусова А.М. – специалист ПТО	<u>Подвал – система электрооборудования:</u> Повреждение изоляции сетей в отдельных местах, провисы проводов, оголение проводов, массовые следы ремонта. Массовые повреждения эл.коробок, отсутствие частей эл.коробок, крышек к ним, креплений эл.коробок.	подъезды №№ 1-8 _____ м 20 шт.	Замена отдельных участков сетей, установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт коробок, замена открытой проводки.
28.04.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	<u>Крыша:</u> Прогибы плит перекрытия, сквозные трещины и пробоины в железобетонных плитах, обнажение арматуры, разрушения опорных участков железобетонных панелей стен вследствие протечек, следы ремонта отдельными местами (заделка пробоин), массовые разрушения вентиляционных грибков.	подъезды №№ 1-8 15 шт.	Усиление железобетонных плит, опорных участков железобетонных панелей, заделка трещин и пробоин. Ремонт вент.грибков.
04.05.16	Терёшкин В.И. – энергетик	<u>Подъездное освещение:</u> Выключатель светоконтролирующий	подъезды № 4шт.	Установка светоконтролирующих элементов на наружное освещение
28.04.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Открытый вход в подвал Отсутствие решеток на подвальных окнах	подъезды №№ 3,4 1 шт. подъезды №№ 1-8 20 шт.	Изготовление и установка решеток

ул. Кр.Партизан, д. 17

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение бетонных козырьков над подъездами	подъезды №№1,2,3,4 4 шт.	Ремонт козырьков над подъездами №№ 1,2,3,4

ул. Кр.Партизан, д. 28

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Чистка подвала	Подвал	Чистка подвала

ул. Кр.Партизан, д. 28 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во,	вид ремонта по
------	----------------	---------------------------------------	---------	----------------

			ед.	устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Оторван конек на кровле	Кровля 20 м	Прикрепление конька на кровле

ул. Ленина, д. 68

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Частичное разрушение покрытий кровли, примыканий труб	8 кв.м	Частичный ремонт кровли (шифер), примыканий труб

ул. Октябрьская, д. 105

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Требуется косметический ремонт подъезда	Подъезды №№ 1,2	Косметический ремонт подъездов
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение козырьков над подъездами	Подъезды №№ 1,2	Капитальный ремонт козырьков

ул. Октябрьская, д. 113 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Ремонт вентиляционной шахты (2х квартир) Разрушены кирпичи вент.шахт	Крыша 2 шт.	Ремонт вентиляционных шахт

ул. Орлова, д. 30, ул. Орлова, д. 30 «а»

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Орлова, 30: Стрижка деревьев на территории		Стрижка деревьев на территории
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Орлова, 30«а»: Установка пластиковых окон в подвале	Подвал	Установка пластиковых окон в подвале

ул. Пушкина, д. 36

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена водосточных труб (ливнёвок) диам. 110 мм, установка креплений Труба повреждена, не закреплена участками	7 м	Ремонт водосточных труб
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Дополнительная установка мусорных баков	1 шт.	Установка мусорных баков
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена/ремонт запорной арматуры диам. 50мм Запорная арматура неисправна	Теплоузел (под. №2, №5) затвор 8шт. затвор 2шт.	Замена/ремонт запорной арматуры
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Ревизия примыкания труб к крыше над подъездами №№ 1,2,5,6 Деформация примыкающих к крыше листов покрытия	5 кв.м	Ремонт покрытий крыши
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Терёшкин В.И. - Энергетик Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена трансформаторов тока	3 шт.	Замена трансформатора тока

ул. Советская, д. 53; ул. Советская, д. 55; ул. Советская, д. 57.

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	ул. Советская, 57: Отсутствие водосточной трубы (ливнёвки) диам. 110 мм над подъездом №2	подъезд №2 4 м	Установка водосточной трубы (ливнёвки)
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушен забор между домами ул. Советская, 53, ул. Советская, 55, ул. Советская, 57		Ремонт ограждения

ул. Советская, д. 59

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замена водосточных труб (ливнёвок) диам. 110 мм Труба повреждена	подъезд №1 4 м	Ремонт водосточных труб

16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Деформация козырька из металлопрофиля над подъездом	подъезд №1	Ремонт козырька над подъездом
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Разрушение стены в теплоузле	Теплоузел 4 кв.м	Ремонт (восстановление) стены в ТУ

ул. Советская, д. 60

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка пластиковых окон в подъезде, штукатурка откосов Ветхие окна	Подъезды №№ 1,2,3,4 16 шт.	Установка пластиковых окон в подъезде, штукатурка откосов
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Косметический ремонт подъездов №№ 1,2,3,4	Подъезды №№ 1,2,3,4	Косметический ремонт подъездов №№ 1,2,3,4
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Износ пола в подъездах №№ 1,2,3,4	подъезды №№ 1,2,3,4	Ремонт полов

ул. Советская, д. 65

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Вскрыт асфальт на пешеходных дорожках	3 кв.м	Необходим ремонт

ул. Советская, д. 67

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Частичное разрушение покрытий кровли, примыканий труб	6 кв.м	Частичный ремонт кровли (шифер), примыканий труб
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Утепление перекрытий потолка	24 кв.м	Утепление перекрытий потолка

ул. Советская, д. 90

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Хомуты и свищи на трубопроводе, коррозия на розливе ХВС, ГВС diam. 100мм	70 м	Необходима замена розлива ХВС, ГВС

16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Чистка подвала	подвал	Необходима чистка
----------	---	----------------	--------	-------------------

ул. Сурикова, д. 16


дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Установка прибора учета в теплоузле согласно ТУ	теплоузел 1 шт.	Установка прибора учета в теплоузле согласно ТУ

ул. Чайковского, д. 8

дата	члены комиссии	выявленная неисправность, повреждение	кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
16.03.16	Беднякова Н.Я. – Инженер Белоусова А.М. – специалист ПТО	Замечаний нет	---	---


Члены комиссии:

Инженер



/ Н.Я. Беднякова

Специалист ПТО



/ А.М. Белоусова

Энергетик



/ Терёшкин В.И. /